

# Infoblatt

## Die neue Hardware TRG07 der Industriesteuerungen SE-6xx



Gültig für Geräte mit folgender Zielsystemnummer: TRG 07

**STANGE ELEKTRONIK GmbH**

Type: SE - 604      TRG: 07

Made in      Order No.: 123000000  
Germany

Serial No.: 54000

Date: 03.04.2019



Gutenbergstraße 3, D-51645 Gummersbach  
phone: (int)-02261-9579.0, fax: (int)-02261-55212

Datum: 28.03.2019

Geräte-Typschild

## Allgemein

---

Bedingt durch die allgemeine Weiterentwicklung im Elektronikbereich, wurde auch die Elektronik im SE-600-BB, SE-604, SE-607 und SE-609 angepasst. Im Rahmen dieser Überarbeitung wurde es notwendig das CPU-Modul zu tauschen.

### **Was ist bei einem Umstieg von der Gerätserie (TRG05) oder (TRG06) zu beachten?**

---

Als Folge der Hardwareüberarbeitung, musste die Firmware angepasst werden. Daher ist es erforderlich, auf der CompactFlash™-Karte einige Dateien auszutauschen, bevor diese in der neuen Gerätserie (TRG07) verwendet werden kann.

Diese Dateien befinden sich auf der CD im Verzeichnis „TRG07 Update“.

**Hinweis:** Die Dateien „vxWorks“ und „vxWorks.md5“ befinden sich im Rootverzeichnis der CompactFlash™-Karte. Alle anderen Dateien werden in das Verzeichnis „C:\System“ der CompactFlash™-Karte kopiert.

Die neuen Dateien sind abwärtskompatibel. Deshalb kann die adaptierte CompactFlash™-Karte, wahlweise in der Gerätserie (TRG05), (TRG06) oder (TRG07) betrieben werden.

Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass im CoDeSys-Projekt unter den Zielsystemeinstellungen das Zielsystem „SE-6xx (TRG05) for CoDeSys 2.3 (Rev. 01)“ ausgewählt ist.

Sollte bei den Zielsystemeinstellungen das Zielsystem „SE-6xx (TRG06) for CoDeSys 2.3 (Rev. 01)“ ausgewählt sein, kann die adaptierte CompactFlash™-Karte nur in der Gerätserie (TRG06) oder (TRG07) betrieben werden!

### **Am CoDeSys- oder EPAM-Projekt sind keine Anpassungen erforderlich.**

**Hinweis:** Im Kapitel „6.3 CompactFlash™ Systemdatenträger“ der Gerätedokumentation „SE-6xx-Bedienungsanleitung-D.pdf“ ist die Handhabung des Systemdatenträgers beschrieben.

Dort ist ebenfalls die Handhabung der Lizenz-Datei „SE\_SYST.LIC“ beschrieben.